

Upaya Penurunan Gangguan Penyulang TB1(APEL) Rayon Toboali PT PLN (PERSERO) Area Bangka

Josua Handoko Siahaan 2014 71 053

dibawah bimbingan Djoko Paryoto. Ir.,MT

ABSTRAK

Gangguan penyulang merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada bidang distribusi tenaga listrik. Masalah yang disebabkan oleh gangguan penyulang memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja dari PT. PLN (Persero) Rayon Toboali. Gangguan penyulang terdiri dari 2 faktor, yaitu gangguan faktor internal dan gangguan faktor eksternal. Dari data padam penyulang tahun 2016 tercatat bahwa sebanyak 38 kali penyulang TB- 1 mengalami gangguan yang menyebabkan padam total maupun padam sebagian pada penyulang TB-1 dimana gangguan tersebut terdiri dari gangguan internal dan gangguan eksternal. Ditahun 2017, PLN Area Bangka menargetkan penurunan gangguan dari November 2016 sampai Febuari 2017.

Kata Kunci : Gangguan Penyulang,Gangguan Faktor Internal Dan Ekternal.