

DAFTAR PUSTAKA

1. SPLN D3.014-1, 2009, Trafo Arus, Jakarta, PT.PLN (Persero).
2. SPLN D5.001, 2008, Pedoman Pemilihan Meter .
3. SPLN No. PDM/PGI/02:2014, Pemeliharaan Trafo Arus (Ct)
4. SPLN No. PDM/SGI/22:2014, Pemeliharaan Meter Transaksi
5. SPLN No. PDM/PGI/03:2014, Pemeliharaan Trafo Tegangan (Cvt)
6. Sarimun, Wahyudi, 2009, Pengaruh Instrument Pengukuran pada Meter Transaksi tenaga listrik[Online] <http://xa.yimg.com/kq/groups/26952859>
7. Managemen APP,2008, Managemen Alat Pengukur dan Pembatas, Jakarta, PT.PLN
8. Zuhail, 2004, Prinsip Dasar Elektroteknik, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama..
9. Djiteng Marsudi,2006,Operasi system tenaga listrik,Jakarta,Penerbit Graha Ilmu.

Persen kesalahan arus rasio dari arus pengenal:

1%	-1.70%
2%	-1.65%
3%	-1.60%
4%	-1.55%
5%	-1.50%
6%	-1.45%
7%	-1.40%
8%	-1.35%
9%	-1.30%
10%	-1.25%
11%	-1.20%
12%	-1.15%
13%	-1.10%
14%	-1.05%
15%	-1.00%
16%	-0.95%
17%	-0.90%
18%	-0.85%
19%	-0.80%
20%	-0.75%
21%	-0.748%
22%	-0.747%
23%	-0.746%
24%	-0.745%
25%	-0.744%
26%	-0.743%
27%	-0.742%
28%	-0.741%
29%	-0.740%
30%	-0.739%
31%	-0.738%
32%	-0.737%
33%	-0.736%
34%	-0.735%
35%	-0.734%
36%	-0.733%
37%	-0.732%
38%	-0.731%
39%	-0.730%
40%	-0.729%
41%	-0.728%
42%	-0.727%
43%	-0.726%
44%	-0.725%
45%	-0.724%
46%	-0.723%
47%	-0.722%
48%	-0.721%
49%	-0.720%
50%	-0.719%

51%	-0.718%
52%	-0.717%
53%	-0.716%
54%	-0.715%
55%	-0.714%
56%	-0.713%
57%	-0.712%
58%	-0.711%
59%	-0.710%
60%	-0.709%
61%	-0.708%
62%	-0.707%
63%	-0.706%
64%	-0.705%
65%	-0.704%
66%	-0.703%
67%	-0.702%
68%	-0.701%
69%	-0.700%
70%	-0.699%
71%	-0.698%
72%	-0.697%
73%	-0.696%
74%	-0.695%
75%	-0.694%
76%	-0.693%
77%	-0.692%
78%	-0.691%
79%	-0.690%
80%	-0.689%
81%	-0.688%
82%	-0.687%
83%	-0.686%
84%	-0.685%
85%	-0.684%
86%	-0.683%
87%	-0.682%
88%	-0.681%
89%	-0.680%
90%	-0.679%
91%	-0.678%
92%	-0.677%
93%	-0.676%
94%	-0.675%
95%	-0.674%
96%	-0.673%
97%	-0.672%
98%	-0.671%
99%	-0.670%
100%	-0.50%
101%	-0.50%
102%	-0.50%

103%	-0.50%
104%	-0.50%
105%	-0.50%
106%	-0.50%
107%	-0.50%
108%	-0.50%
109%	-0.50%
110%	-0.50%
111%	-0.50%
112%	-0.50%
113%	-0.50%
114%	-0.50%
115%	-0.50%
116%	-0.50%
117%	-0.50%
118%	-0.50%
119%	-0.50%
120%	-0.50%